



KARLSTADS KOMMUN

Blanketten skickas till:
Miljöförvaltningen
Karlstads kommun
651 84 Karlstad

KONTROLLPLAN - INFILTRATION

Sökande

| | |
|------|-----------|
| Namn | Fastighet |
|------|-----------|

Tillståndet/Anmälan

| | |
|--|--|
| Diarienummer | Avvikelser <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej |
| Ange mindre avvikelser eller annat viktigt (bifoga separat papper om utrymme saknas) | |

Utförande

| | |
|--|---------------------------|
| Anläggningsarbetet är utfört av <input type="checkbox"/> Entreprenör <input type="checkbox"/> Sökande | Entreprenör, namn |
| Kontaktperson, namn | |
| Telefon (även riktnummer) | Telefax (även riktnummer) |

Kontrollplan för enskilda avloppsanläggningar – checklista infiltration

OBS! Vid kursiverad stil ska momentet fotodokumenteras 

Sökande

| | |
|------|-----------|
| Namn | Fastighet |
|------|-----------|




Administrativa kontrollpunkter

| | Kontroll (JA/ NEJ) | Signatur | Anmärkning |
|---|--------------------|----------|------------|
| Beslutet om godkännande har kontrollerats för eventuella ändringar av inlämnad projektering | | | |
| Anmälan har gjorts till miljöförvaltningen (MF) vid avsteg från godkänd ritning | | | |
| MF har kontaktats för besiktning minst två dagar i förväg | | | |





Allmänna kontrollpunkter

| | Kontroll (JA/ NEJ) | Signatur | Anmärkning |
|--|--------------------|----------|------------|
| Avloppsluftning i byggnad är dragen ovan yttertak (ej vakumventil) | | | |
| Urinledning luftad ovan tak, gärna tillsammans med avloppsluftningen | | | |
| Dränerings-, tak- och dagvatten är ej anslutet till anläggningen | | | |

Kontrollpunkter för ledningar, slamavskiljare, slutna tank, urintank och fördelningsbrunn

| | Kontroll (JA/ NEJ) | Signatur | Anmärkning |
|--|--------------------|----------|------------|
|  Slamavskiljaren uppfyller kraven enligt svensk standard och är försedd med T-rör | | | |
|  Marken under in- och utloppsledning till slamavskiljare har packats | | | |
| Ledning före slamavskiljare lutar minst 10 ‰ (1 cm / m) och har täta skarvar | | | |
| Urinledning lutar minst 10 ‰ och har täta skarvar | | | |
| Urinbrunnens inloppsledning är böjd så att brunnen fylls från botten | | | |
| Spillvattenledning och urinledning är försedd med spolrör med täta lock på | | | |
| Slamavskiljare, slutna tank och urinbrunn är lagda enligt tillverkarens anvisningar | | | |
| Nivåvippor och överfyllnadslarm till pump, slutentank, urintank är rätt monterade | | | |
| Fördelningsbrunnen har justerbara utlopp och har justerats för jämt flöde | | | |
|  Den slutna tanken är försedd med manlucka | | | |

Kontrollpunkter för infiltration

| | Kontroll (JA/ NEJ) | Signatur | Anmärkning |
|--|-----------------------|----------|------------|
| Infiltrationsanläggning är placerad enligt situationsplan | | | |
|  Schaktbotten är förlagd på rätt nivå, enligt ritning (foto med måtticka) | | | |
|  Schaktbotten är ej packad eller utslätad (markporerna ska vara öppna) | | | |
| Schaktbotten har besiktats av MF eller sakkunnig | | | |
| Berg eller grundvatten förekommer ej närmare än 1 meter under schaktbotten | | | |
| Endast vid förstärkt infiltration: Förstärknings-lager består av minst 30 cm sand (0-8 mm) eller tjocklek enligt beslut | | | |
| Siktkurva finns på förstärkningslagret | | | |
| Spridningslager i rätt tjocklek och av tvättad makadam 8-16, 16-32 | | | |
| Spridningslager i rätt tjocklek och av natursingel 8-24 | | | |
| Spridningsledning lagd med lutning 5-10 ‰ | | | |
|  Spridningsrör med hål på undersidan och avslut med luftning | | | |
|  Fiberduk är lagd ovan spridningslagret | | | |
| Återfyllnaden är minst 70 cm | | | |
| Infiltrationen kompletterad / anlagd med kompaktfiltremoduler som är lagda enligt tillverkarens anvisningar | | | |

Underskrift

Härmed intygas att avloppsanläggningen är utförd enligt givet beslut och att ovanstående kontrollpunkter är utförda. Jag godkänner att mina personuppgifter behandlas för det ändamål som blanketten avser.

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Ort och datum | |
| Kontrollansvarigs namnteckning | Namnförtydligande |