

**KARLSTADS KOMMUN**

MILJÖFÖRVALTNINGEN
Miljöförvaltningen
Tjänsteskrivelse 2012-05-07
Mats Bergström, 054-540 4670
mats.bergstrom@karlstad.se

Miljönämnden

Detaljplan för del av Blåklockan 16 (granskning)

Dnr MN-2012-0415 Dpl 132

Miljöförvaltningens förslag
Översända miljöförvaltningens tjänsteskrivelse som yttrande till
stadsbyggnadsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Syftet med planen är att kunna anlägga ett dagvattenmagasin i området. Magasinet ingår som en del av det planerade översvämningsskyddet som skall utföras för att säkra driften av bl a sjukhuset i samband med höga flöden i Klarälven.

Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 7 maj 2012.
Stadsbyggnadsförvaltningens planhandlingar den 24 april 2012.

Ärende
Med tanke på risken för höga flöden i Klarälven har kommunen utrett olika alternativa utformningar av skydd för att säkra driften av sjukhuset och akutvägar till och från sjukhuset samt för boende i området. Förslaget är att uppföra ett översvämningsskydd i form av en permanent skyddsbarriär längs delar av Älvgatan. Som en del av detta system anläggs inom fastigheten Blåklockan 16 ett dagvattenmagasin. Utformningen blir dels som ett öppet fördröjningsmagasin och dels i form av täckta magasin under mark. Magasinets funktion är att fördröja, magasinera och infiltrera dagvatten vid kraftig nederbörd.

Kommentar

Miljöförvaltningen har inget att erinra mot föreslagen lösning med ett dagvattenmagasin inom fastigheten Blåklockan 16. Anmälan skall ske till miljönämnden innan anordnande av anläggningar för fördröjning av dagvatten, utjämning av flöden eller avskiljning av föroreningar.

Helena Berg

Beslutet skickas till
Stadsbyggnadsnämnden